# ダイキンエアコン （新冷媒（R410A）シリーズ） 取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
≪セパレート形≫

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。（冷房専用形は対象外です。）

## ■EcoZEAS80の性能について

| 室外ユニット 形式 | 室内ユニット 形式 | 台数 | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZZP40BB形 | FHCP40BB | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.805 | 0.810 | 6.2 | ab |
| | FHNP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.06 | 1.00 | 4.5 | ab |
| | FAP40BA | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.895 | 0.940 | 5.2 | af |
| | FHBP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.04 | 1.02 | 4.5 | af |
| | FHGP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.06 | 0.955 | 4.8 | af |
| | FHP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.950 | 0.950 | 5.3 | af |
| | FHKP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.09 | 1.05 | 4.8 | af |
| | FUP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.915 | 0.915 | 4.8 | af |
| RZZP45BB形 | FHCP45BB | 1 | 4.0 | 4.5 | 0.941 | 0.935 | 6.3 | ab |
| | FHNP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.26 | 1.16 | 4.5 | ab |
| | FAP45BA | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.06 | 1.12 | 5.2 | af |
| | FHBP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.25 | 1.21 | 4.4 | af |
| | FHGP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.27 | 1.12 | 4.7 | af |
| | FHP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.11 | 1.10 | 5.2 | af |
| | FHKP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.25 | 1.21 | 4.8 | af |
| RZZP50BB形 | FHCP50BB | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.08 | 1.03 | 6.2 | ab |
| | FHNP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.45 | 1.33 | 4.5 | ab |
| | FAP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.15 | 1.28 | 5.1 | af |
| | FARP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.67 | 4.2 | af |
| | FHBP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.42 | 1.33 | 4.6 | af |
| | FBP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.49 | 1.49 | 4.7 | af |
| | FHGP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.49 | 1.31 | 4.6 | af |
| | FHP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.26 | 1.24 | 5.2 | af |
| | FHKP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.30 | 1.28 | 5.0 | af |
| | FHMP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.27 | 1.25 | 4.7 | af |
| | FUP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.26 | 1.21 | 4.8 | af |
| | FVP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.17 | 1.19 | 5.3 | af |
| RZZP56BB形 | FHCP56BB | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.26 | 1.21 | 6.0 | ab |
| | FHNP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.63 | 1.59 | 4.5 | ab |
| | FAP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.31 | 1.49 | 5.0 | af |
| | FHBP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.56 | 1.59 | 4.3 | af |
| | FHGP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.75 | 1.55 | 4.4 | af |
| | FHP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.42 | 1.39 | 5.1 | af |
| | FHKP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.55 | 1.57 | 4.7 | af |
| | FVP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.33 | 1.42 | 5.2 | af |
| RZZP63BB形 | FHCP63BB | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.37 | 1.34 | 5.9 | ab |
| | FHNP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.95 | 1.78 | 4.4 | ab |
| | FAP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.61 | 1.62 | 5.0 | af |
| | FHBP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.74 | 1.79 | 4.3 | af |
| | FHGP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 2.05 | 1.72 | 4.4 | af |
| | FHP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.68 | 1.63 | 5.1 | af |
| | FHKP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.87 | 1.75 | 4.6 | af |
| | FHMP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.61 | 1.67 | 4.7 | af |
| | FUP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.62 | 1.67 | 4.7 | af |
| | FVP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.57 | 1.63 | 5.2 | af |

## ■ZEASシリーズの性能について

| 室外ユニット 形式 | 室内ユニット 形式 | 台数 | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZYP40BB形 | FHCP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.888 | 0.870 | 5.6 | ab |
| | FHNP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.13 | 1.05 | 4.3 | ab |
| | FAP40BA | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.940 | 0.990 | 5.0 | af |
| | FHBP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.10 | 1.08 | 4.3 | af |
| | FHGP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.13 | 1.00 | 4.6 | af |
| | FHP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.990 | 1.00 | 5.1 | af |
| | FHKP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 1.16 | 1.11 | 4.6 | af |
| | FUP40AL | 1 | 3.6 | 4.0 | 0.960 | 0.970 | 4.6 | af |
| RZYP45BB形 | FHCP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.04 | 1.02 | 5.5 | ab |
| | FHNP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.34 | 1.23 | 4.3 | ab |
| | FAP45BA | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.13 | 1.18 | 5.0 | af |
| | FHBP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.34 | 1.28 | 4.2 | af |
| | FHGP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.34 | 1.19 | 4.5 | af |
| | FHP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.17 | 1.16 | 5.0 | af |
| | FHKP45AL | 1 | 4.0 | 4.5 | 1.32 | 1.28 | 4.6 | af |
| RZYP50BB形 | FHCP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.28 | 1.19 | 5.4 | ab |
| | FHNP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.54 | 1.40 | 4.3 | ab |
| | FAP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.28 | 1.29 | 4.9 | af |
| | FARP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.52 | 1.86 | 4.0 | af |
| | FHBP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.51 | 1.41 | 4.4 | af |
| | FBP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.66 | 1.66 | 4.5 | af |
| | FHGP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.59 | 1.40 | 4.4 | af |
| | FHP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.33 | 1.31 | 5.0 | af |
| | FHKP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.36 | 4.8 | af |
| | FHMP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.37 | 1.36 | 4.5 | af |
| | FUP50AL | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.33 | 1.27 | 4.6 | af |
| | FVP50BA | 1 | 4.5 | 5.0 | 1.31 | 1.35 | 4.6 | af |
| RZYP56BB形 | FHCP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.44 | 1.36 | 5.5 | ab |
| | FHNP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.75 | 1.67 | 4.3 | ab |
| | FAP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.47 | 1.49 | 4.8 | af |
| | FHBP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.66 | 1.68 | 4.1 | af |
| | FHGP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.95 | 1.65 | 4.2 | af |
| | FHP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.51 | 1.46 | 4.9 | af |
| | FHKP56AL | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.67 | 1.68 | 4.5 | af |
| | FVP56BA | 1 | 5.0 | 5.6 | 1.51 | 1.63 | 4.7 | af |
| RZYP63BB形 | FHCP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.71 | 1.53 | 5.4 | ab |
| | FHNP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 2.28 | 1.90 | 4.2 | ab |
| | FAP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.90 | 1.71 | 4.8 | af |
| | FHBP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 2.00 | 1.93 | 4.1 | af |
| | FHGP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 2.41 | 1.83 | 4.2 | af |
| | FHP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.84 | 1.68 | 4.9 | af |
| | FHKP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 2.14 | 1.82 | 4.4 | af |
| | FHMP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.78 | 1.70 | 4.5 | af |
| | FUP63AL | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.77 | 1.71 | 4.5 | af |
| | FVP63BA | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.86 | 1.74 | 4.7 | af |

| 室外ユニット 形式 | 室内ユニット 形式 | 台数 | 冷房能力 (kW) | 暖房能力 (kW) | 冷房消費電力 (kW) | 暖房消費電力 (kW) | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 区分名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZYP80BB形 | FHCP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.17 | 2.11 | 5.1 | ab |
| | FHCP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.00 | 2.08 | 5.6 | ab |
| | FHNP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.60 | 2.32 | 4.0 | ab |
| | FAP80BA | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.87 | 2.42 | 4.6 | af |
| | FAP40BA | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.23 | 2.23 | 4.8 | af |
| | FARP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.89 | 3.23 | 4.0 | af |
| | FHBP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.81 | 2.54 | 4.5 | af |
| | FHBP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.57 | 2.38 | 4.5 | af |
| | FBP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.66 | 2.90 | 4.3 | af |
| | FBP80ALP | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.66 | 2.90 | 4.4 | af |
| | FHGP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 3.36 | 2.53 | 4.1 | af |
| | FHGP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.48 | 2.45 | 4.2 | af |
| | FHP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.31 | 2.41 | 4.4 | af |
| | FHP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.08 | 2.05 | 5.1 | af |
| | FHKP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 3.17 | 2.76 | 4.1 | af |
| | FHKP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.61 | 2.35 | 4.4 | af |
| | FHMP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.61 | 2.53 | 4.0 | af |
| | FHTP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 3.16 | 3.13 | 3.8 | af |
| | FUP80AL | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.47 | 2.45 | 4.0 | af |
| | FUP40AL | 2 | 7.1 | 8.0 | 2.32 | 2.30 | 4.4 | af |
| | FVP80BA | 1 | 7.1 | 8.0 | 2.83 | 2.81 | 4.2 | af |

### ●省エネ基準について

| 室内ユニット 形式 | 冷房能力 (kW) | 基準エネルギー消費効率（APF） | 区分名 |
|---|---|---|---|
| FHCP～形<br>FHNP～形 | 3.6 | 6.0 | ab |
| | 4.0 | 5.9 | |
| | 4.5 | 5.9 | |
| | 5.0 | 5.8 | |
| | 5.6 | 5.8 | |
| | 7.1 | 5.7 | |
| | 10.0 | 6.0 | ac |
| | 12.5 | 5.7 | |
| | 14.0 | 5.5 | |
| | 20.0 | 5.1 | ad |
| | 25.0 | 4.8 | |
| 上記以外 | 3.6 | 5.1 | af |
| | 4.0 | 5.0 | |
| | 4.5 | 5.0 | |
| | 5.0 | 4.9 | |
| | 5.6 | 4.9 | |
| | 7.1 | 4.8 | |
| | 10.0 | 5.1 | ag |
| | 12.5 | 4.8 | |
| | 14.0 | 4.7 | |
| | 20.0 | 4.3 | ah |
| | 25.0 | 4.0 | |

### ●通年エネルギー消費効率（APF）について

APF表示は、JIS B 8616：2006（パッケージエアーコンディショナー）とJRA4048：2006（※）（パッケージエアーコンディショナーの期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

・APF＝期間総合負荷（能力）÷期間消費電力量


ダイキンコンタクトセンター
営業時間：24時間365日対応いたします。
フリーダイヤル 0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
FAXでのお問合わせは　0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル）
http://www.daikincc.com（ご相談対応ホームページ）


ご購入店名　　TEL　　据付年月日　年　月　日


ダイキン工業株式会社
本　社　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
郵便番号　530-8323
東京支社　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル
郵便番号　108-0075



3P284178-1　M11A006　(1102) FS